

PO.ZUZ.5.421.289.2019.PŁ



Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95 – 030 Rzgów

z prośbą o wywieszenie na stronie BIP Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pani Agnieszki Idzik-Skubiś, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Spółki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 58, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. poletka drenażu rozsączającego na działce o numerze ewidencyjnym 504/2 obręb Kalinko (gm. Rzgów) o wymiarach 8,0 × 3,5 m. Rzędna wylotu drenażu 198,0 m npm. Drenaż zostanie ułożony z rur PVC o średnicy \varnothing 150 mm.

Współrzędne geodezyjne :

| | Współrzędna X | Współrzędna Y |
|---|---------------|---------------|
| A | 5724396,77 | 7398854,90 |
| B | 5724393,74 | 7398854,11 |
| C | 5724391,63 | 7398861,85 |
| D | 5724394,81 | 7398862,61 |

2. wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stacji GPZ Kalinko zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 504/2 obręb Kalinko (gm. Rzgów) do urządzenia wodnego w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,0026 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{rok} = 110 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- zawiesina ogólna do 100 mg/dm³
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.


Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na usługę wodną w zakresie wprowadzania wód opadowych do urządzenia wodnego oraz na wykonanie urządzenia wodnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont stanowisk transformatorów mocy i transformatorów dla potrzeb własnych w stacji 110/15 KV GPZ KALINKO” w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 – 420 Łódź, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wnioski zostaną rozpatrzone na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- 573 901 683 –sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Łódź, ul. Północna 27/29, 91 – 420 Łódź.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk