



4	0,5m	SZYNA MONTAŻOWA	TH-35		
3	3	WKŁADKA TOPIKOWA O DZIAŁANIU ZWŁOCZNYM	WTNH 000	50 A/gG	
2	1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY, BEZPIECZNIKOWY, 3 BIEG, DO MONTAŻU NA SZYNIE TH-35	RBK000-E 160 A	89x181mm	
1		ISTNIEJĄCA SZAFKA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG POMPOWNI VI			
POZ.	ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane techniczne		UWAGI

TECHUNION Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 16/3 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa i adres obiektu budowlanego Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ulicy Piaskowej w Starowej Górze	
Stadium projekt wykonawczy		Investor Gmina Rzgów, Pl. 500-lecia 22; 95-030 Rzgów	Nr projektu 169T18-PW1
Skala		Tytuł rysunku Rysunek montażowy dodatkowego wyposażenia w rozd. RG dla zasilanie pomp tłocznych	Nr rysunku 169T18-PW1 E-01
Proj. mgr inż. Krzysztof Ochwat		Imię Nazwisko	Podpis
Data marzec 2018		Opr. mgr inż. Iwona Przygodzka	
		Nr uprawnień / Spec. 98/94 spec. instalacji w zakresie sieci i instal. elektr.	