

Rzgów, dn.31.08.2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. **Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej**. Znak postępowania: IN 271/15/20

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1) Jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę na sfinansowanie zadania? Pytanie pada w kontekście pytania 4 oraz 5.

Odp. Zamawiający w budżecie przeznaczył na realizację zadania 1 000 000,00 zł.

2) Dlaczego Zamawiający nie umieścił na stronie internetowej poprzedniego zamówienia nr In 271/12/20 treści z otwarcia ofert?

Odp. W poprzednim postępowaniu na ten zakres nie wpłynęły żadne oferty. Informacja o unieważnieniu postępowania zawiera tę informację.

3) Proszę Zamawiającego o podanie przynajmniej 3 systemów spełniających wymagania projektowe a dostępnych na terytorium RP zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zawartej w UPZP oraz orzecznictwie KIO. Proszę o podanie w formie: Typ urządzenia, nazwa producenta, szczegółowy model **np.** Czujnik ciśnienia, Trafag, model. ECT6.0A 0...6.0 BAR **wraz z kartami katalogowymi potwierdzającymi że są to rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej.**

Odp. Planowane rozwiązanie ma zapewniać monitoring istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej przez istniejące stacje podciśnieniowe. Zarówno stacje podciśnieniowe jak i sieć zostały już zrealizowane w oparciu o konkretne rozwiązania technologiczne. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań kompatybilnych spełniających wymogi projektowe, natomiast rozpoznanie rynku oraz adaptacja dostępnych rozwiązań jest zadaniem Wykonawcy.

4) W związku z bardzo wygórowaną ceną urządzeń producenta wskazanego w dokumentacji projektowej, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zafakturowania przez wyłonionego Wykonawcę samych urządzeń, tak aby odciążyć Wykonawcę?

Odp. Dopuszczamy możliwość bezpośredniej zapłaty dostawcy urządzeń, po wcześniejszym zgłoszeniu go jako podwykonawcy.

5) Czy Zamawiający ma świadomość, że wskazany w dokumentacji projektowej producent urządzeń nie udzieli gwarancji na urządzenia na okres 5 lat a tylko na 3? Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w takim przypadku całe ryzyko Wykonawca musi wliczyć w cenę co zdecydowanie podniesie koszty przedsięwzięcia?

Odp. Okres gwarancji urządzeń był konsultowany z ich dostawcą, który potwierdził możliwość wydłużenia standardowej gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji to 40 miesięcy.

6) Zamawiający pisze, że podstawą wyceny jest przedmiar, natomiast w przedmiarze brak

jest wszystkich niezbędnych pozycji m.in. dokumentacji powykonawczej, pomiarów i wielu wielu innych. Proszę o weryfikację przedmiaru.

Odp. Dokumentacja powykonawcza oraz pomiary i próby oraz inne elementy cenowo są ujęte w kosztach pośrednich do kosztorysu.

7) Proszę o potwierdzenie, że PGE Dystrybucja wybudowało lub wybuduje w najbliższym czasie miejsca przyłączenia infrastruktury monitoringu.

Odp. Tak, potwierdzamy.

8) Proszę o potwierdzenie, że urządzenia zostały dobrane właściwie z uwzględnieniem tłumienia sygnału na drodze nadajnik - odbiornik.

Odp. Jeżeli oferent ma wiedzę na etapie składania oferty o błędach w projekcie, to powinien zadać pytanie szczegółowe, które zostanie przesłane do projektanta.

9) Proszę o potwierdzenie, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający odpowiada za dokumentację projektową.

10) Proszę o zmianę wymagań z zapisu "co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie budowy instalacji monitorowania sieci kanalizacji" i zmianę na "co najmniej 2(dwie) roboty budowlane w zakresie automatyki/instalacji pomiarowej o wartości co najmniej 200 000 zł każda" pozwoli to szerszemu gronu Wykonawców na przystąpienie do składania ofert co w konsekwencji zmniejszy wartość ofert.

Odp. Zamawiający postawił wymagania: co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, w zakresie budowy instalacji monitoringu o wartości min. 200 000,00 zł każda a nie monitorowania sieci kanalizacji. Zapis wymagań pozostaje bez zmian.

11) Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o **szczegółowe schematy połączeń (ideowe), szczegółowe schematy połączeń komunikacyjnych wraz z projektowanymi wartościami do ustawienia, szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony urządzeń od przepięć.** Dokumentacja bardzo lakonicznie traktuje o wielu kwestiach, co przy tak skomplikowanej inwestycji jest niedopuszczalne.

Odp. Dokumentacja projektowa przedstawia wymagania i parametry funkcjonalne systemu dla zapewnienia monitoringu istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej przez istniejące stacje podciśnieniowe oraz podstawowe rozwiązania techniczne. Opracowanie szczegółowych schematów połączeń komunikacyjnych w oparciu o plan sieci kanalizacji podciśnieniowej oraz przygotowanie szczegółowych rozwiązań spełniających ww. wymagania i parametry jest zadaniem Wykonawcy.

12) Proszę o potwierdzenie, że Projektant na wniosek Zamawiającego/Wykonawcy będzie przysyłał uszczegółowienia projektu (o stopniu szczegółowości określonym przez Wykonawcę w celu poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia) w terminie do 1 dnia w przypadku prostych rozwiązań oraz 3 dni w przypadku rozwiązań skomplikowanych

Odp. Projektant zawsze uczestniczy w procesie budowy doradztwem i niezbędnymi wyjaśnieniami do dokumentacji. Zamawiający nie może narzucić, jak powyżej, terminu udzielenia odpowiedzi.

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński