UWAGA
Kontury użytków gruntowych oznaczone symbolami [illegible] nie są ujawnione w bazie danych EGiB.

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

woj. łódzkie
pow.łódzki wschodni
gm.Rzgów 100610_5
obr.Grodzisko 100610_5.0005
dz. 62/12, 62/19, 62/20, 63/21, 64/8, 67/5, 67/6, 67/7, 68/13
w Konstantynie
ul.Malownicza, Krajobrazowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm. Rzgów:
sekcji nr 7.161.08.01.2.1, 7.161.08.01.1.4, 7.161.08.01.2.3 - układ "2000"
122,232,202, 122,241,161 - układ "65"
ewidencji gruntów obrębu Grodzisko
oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2020 roku

1. Układ współrzędnych: "2000"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 86"

USŁUGI GEODEZYJNE
BLIŹNIAKI Radosław Wojtczak
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.Generała Wł.Sikorskiego 3
NIP 732-214-63-22
tel. 721-054-934 geoblizniaki@gmail.com

Geodeta: Radosław Wojtczak
KIEROWNIK PRAC GEODEZYJNYCH UPRAWNIONY Krzysztof Szymański nr upr. 13609

IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA GIK.6640.2443.2020

Aleksandrów Ł., dn. 08.08.2020r

Proj. rura osłonowa typu AROT DVK ø75, L=1m

Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²

Proj. rura osłonowa typu AROT DVK ø75, L=3m

Uwaga:
W miejscach oznaczonych 1-3
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
DZ. U. Nr 193/2010 pozycja 1287 z póź. zmianami)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarto oprócz tradycyjnie pozytywnie zweryfikowanych. Aktualizacja informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.2443.2020
Organ ośrodka geodezyjnego, który przyjął zgłoszenie pracy	STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
Numer daty sprawdzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ośrodku geodezyjnym i kartograficznym	PROTOKÓŁ WERYFIKACJI z dn. 03.11.2020r.
Imię i nazwisko oraz uprawnienia geodezyjne	KRZYSZTOF SZYMAŃSKI Geodeta Uprawniony nr 13609
Wykonawca prac geodezyjnych	BLIŹNIAKI Radosław Wojtczak 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Generała Wł. Sikorskiego 3 tel. 721-054-934 Radosław Wojtczak

Starosta Łódzki Wschodni
Wydział Geodezji i Kartografii
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 632 93 28

Dokumentacja projektowa zawierająca usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu SIEC OŚWIETLENIOWA

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 28.10.2020 w siedzibie wydziału.

Znak sprawy GiK.6630.185.2020

Sposób przeprowadzenia narady: ~~zebranie zainteresowanych podmiotów~~ / za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Niniejsza adnotacja jest integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej.

Łódź, dn. 03-11-2020

Z up. STAROSTY
Kierownik Referatu Geodezji
[signature]
podpis przewodniczącego narady

Szkic orientacyjny

Starowa Góra
Konstantyna
Zielone Wzgórze
Malownicza
Przydworcowa
Przydworcza

Istn. złącze kable nN nr 4036 zlokalizowane na dz. nr 62/20, obwód ze stacji transformatorowej nr 30792 Konstantyna 3b. Złącze przeznaczone do wymiany na nowe typu ZK2+3P (wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

Proj. szafka oświetlenia ulicznego typu SOU-2, zlokalizowana na dz. nr 62/20, obok istn. złącza kablowe nN nr 4036. Szafkę zasilić kablem typu YAKXS 4x25mm² (P1 – P4) o długości L=2m (8mb) ze złącza kablowego nN nr 4036 (wymiana złącza wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Pałka
nr upr. GK-460-35/76, 291/89/WŁ
z §2 ust. 1a, 1 i §13 ust. 1p. 4d
Łódź, ul. Rojna 35 m. 45

PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Pałka
nr upr. GK-460-35/76, 291/89/WŁ
z §2 ust. 1a, 1 i §13 ust. 1p. 4d
Łódź, ul. Rojna 35 m. 45

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE
Załącznik do decyzji
Nr GK.7330.233.1.2020
z dnia 09.10.2020r.

INSPEKTOR
[illegible]
[signature]

uzgodniono projekt budowy oświetlenia ulicznego
Rzgów, 09.10.2020r.

URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
Referat Gospodarki Komunalnej
Plac 500-lecia nr 22
95-030 RZGÓW
tel. 042-214-12-33

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego

Opinia
~~Uzgodnienie / Opinię do~~ / projektu / ~~koncepcji~~
Określone ~~bez uwag~~ *

w piśmie nr 62/8 RV

które powinno stanowić integralną część projektu / ~~koncepcji~~ *

Prawa osób trzecich muszą być zachowane

Projektowane zelanizacje - oświetlenia przebiega na majątku Gminy Rzgów, nie podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A.

Łódź, dnia 06.10.2020 pieczątka/podpis

* Niepotrzebne skreślić

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
Kierownik
Adam Kudlinek

Legenda:

1...	- nr słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
	- uziemienie
	- projektowany kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²
	- projektowana rura osłonowa
	- projektowany słup oświetleniowy wyposażony w oprawę LED o mocy 40 W montowaną na słupie za pośrednictwem wysięgnika o długości W=1.5m (kąt nachylenia wysięgnika naniesiono obok oprawy).
P1	- współrzędna punktu geodezyjnego

Potwierdzam zgodność wydruku fragmentu mapy z oryginałem mapy do celów projektowych zaewidencjonowanej pod numerem GiK.6640.2443.2020.3 w dniu 30.10.2020r.

PRO INVEST
Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 8 NIP 731-189-91-18 REG. 364020450

TEMAT:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantyna, ul. Malownicza; dz. nr 62/19, 62/20			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			PODPISY
PROJEKTANCI:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	291/89/WŁ	
	mgr inż. Michał Płotka			
	inż. Krzysztof Golkowski			
TYTUŁ RYS:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			NR RYS: E-1
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	Wrzesień 2020	SKALA: 1:500