Proj. rura osłonowa typu AROT DVK ø75, L≈1m

Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²

Proj. rura osłonowa typu AROT DVK ø75, L≈3m

zakres opracowania

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE
Załącznik do decyzji
Nr 02.7330.2331.2020
z dnia 02.10.2020r.

INSPEKTOR
ds. Gospodarki Komunalnej
A.Milczewska
mgr Agata Milczewska

uzgodniono projekt budowy oświetlenia ulicznego
Rzgów, 02.10.2020r.

URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
Referat Gospodarki Komunalnej
Plac Kościelny 22
95-030 RZGÓW
042-214-12-33

Posesja niedostępna do pomiaru.

Istn. złącze kable nN nr 4036 zlokalizowane na dz. nr 62/20, obwód ze stacji transformatorowej nr 30792 Konstantyna 3b. Złącze przeznaczone do wymiany na nowe typu ZK2+3P (wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

Proj. szafka oświetlenia ulicznego typu SOU-2, zlokalizowana na dz. nr 62/20, obok istn. złącza kablowe nN nr 4036. Szafkę zasilić kablem typu YAKXS 4x25mm² (P1 – P4) o długości L≈2m (8mb) ze złącza kablowego nN nr 4036 (wymiana złącza wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)

PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Pałka
nr upr. GP.II-460-35/76/291/89/Wł
z ⚖2 ust. 1p. 1 i 3 ust. 1p. 4d
Łódź ul. Boina 34 m. 45

UWAGA:
Kontury użytków gruntowych oznaczone symbolami nie są ujawnione w bazie danych EGiB.

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne DZ. U. Nr 193/2010 pozycja 1287 z póź. zmianami)

Legenda:

- 1... - nr słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
- - uziemienie
- - projektowany kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²
- - projektowana rura osłonowa
- - projektowany słup oświetleniowy wyposażony w oprawę LED o mocy 40 W montowaną na słupie za pośrednictwem wysięgnika o długości W=1.5m (kąt nachylenia wysięgnika naniesiono obok oprawy).
- P1 - współrzędna punktu geodezyjnego

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
gm. Rzgów 100610_5
obr. Grodzisko 100610_5.0005
dz. 62/12, 62/19, 62/20, 63/21, 64/8, 67/5, 67/6, 67/7, 68/13
w. Konstantyna
ul. Malownicza, Krajobrazowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm. Rzgów, sekcji nr 7.161.08.01.2.1, 7.161.08.01.1.4, 7.161.08.01.2.3 – ukł."2000", 122.232.202, 122.241.161 – ukł."65" ewidencji gruntów obrębu Grodzisko oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2020 roku.

1. Układ współrzędnych: "2000"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 60"

USŁUGI GEODEZYJNE
BLIŹNIAKI Radosław Wojtczak
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Cerwazego 3
NIP 732-214-63-22
tel. 721-054-934 geoblizniaki@gmail.com

Geodeta Radosław Wojtczak

KIEROWNIK PRAC GEODETA UPRAWNIONY Krzysztof Szymański nr upr. 13609

IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA GIK.6640.2443.2020

Aleksandrów Ł., dn. 08.08.2020r.

PRO INVEST

Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 8 NIP 731-189-91-18 REG. 364020450

TEMAT: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantyna, ul. Malownicza; dz. nr 62/19, 62/20

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY — PODPISY

PROJEKTANCI:		upr. bud.	
	inż. Edward Pałka	291/89/Wł.	
	mgr inż. Michał Płotka		
	inż. Krzysztof Golkowski		

TYTUŁ RYS: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NR RYS: E-1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA — DATA: Wrzesień 2020 — SKALA: 1:500