

Radna Ewa Fryczka

Kalinko, dnia 17 marca 2015 r



**Burmistrz Rzgowa**  
**Pan Konrad Kobus**

Proszę o złożenie reklamacji powykonawczej firmie, która dokonała wymiany wodociągu w Kalinku-Morgi - w zakresie niewłaściwego odtworzenia rowów przydrożnych i umieszczenia przepustów.

Rowy wykopane są niechlujnie, a przepusty założone zostały zbyt wysoko (nad powierzchnią gruntu) i nie spełniają swojego zadania. Woda stoi w rowach nie spływając tak, jak to miało miejsce przed inwestycją.

*CAFyoshu*