



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.gov.pl/web/psse-lodz

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności
Żywienia i Produktów kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: setariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl



PPIS.HK.9022.79.119.2022.IZ

Łódź, dnia 14 października 2022r.

OCENA OKRESOWA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kalino

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022r. poz. 655 i 1700) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2021r. poz. 2028 oraz z 2022r. poz. 1549) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego Kalino, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody oraz prowadzonego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Łodzi, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2022-06-06	Stacja wodociągowa – Kalino, (woda podawana do sieci wodociągowej)	11/346 11/346-N	PSSE-OL-LHK/11/346/2022 PSSE-OL-LHK/11/346-N/2022	2022-06-09
2022-06-06	Sieć wodociągowa – Tadzín 24 (szkoła)	11/347 11/347-N	PSSE-OL-LHK/11/347/2022 PSSE-OL-LHK/11/347-N/2022	2022-06-09
2022-09-05	Stacja wodociągowa – Kalino, (woda podawana do sieci wodociągowej)	11/585 11/585-N	PSSE-OL-LHK/11/585/2022 PSSE-OL-LHK/11/585-N/2022	2022-09-08
2022-09-19	Stacja wodociągowa – Kalino, (woda podawana do sieci wodociągowej)	11/614	PSSE-OL-LHK/11/614/2022	2022-09-22

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

produkowanej i dostarczanej przez wodociąg publiczny Kalino, którego zarządcą jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z punktu zgodności na odpływie ze Stacji Wodociągowej w Kalinie do sieci wodociągowej oraz z punktu kontrolnego na sieci.

Powyższe badania jakości wody wykonano w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.

Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoki oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° po 72h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, żelazo oraz mangan

W dniu 05 września 2022r. w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego w Stacji Wodociągowej w Kalinie, stwierdzono ponadnormatywne stężenie żelaza w ilości 240 µg/l. Przekroczenie to było krótkotrwałe, nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody i zostało skutecznie usunięte w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych przez zarządcę wodociągu.

Badania kontrolne wody w dniu 19 września 2022r. nie wykazało przekroczeń wartości parametrycznych w wyżej wymienionym zakresie.

W zakresie pozostałych zbadanych parametrów jakość wody odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w badanym okresie nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda w wodociągu publicznym Kalino spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Otrzymuje :

1. Burmistrz Rzgowa
Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
2. Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie
ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi**
lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

niepodlega

POLSKA
STOWIARNA OCHRONY
NIEPODLEGŁOŚCI