
szkic orientacyjny skala 1:1500
Strzelce
Centralna
Legenda:
01 - nr kolejnego słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
- projektowany słup oświetleniowy
- projektowany kabel oświetleniowy
- rura osłonowa na projektowanym kablu
- szafka oświetlenia ulicznego
P1 - współrzędna punktu geodezyjnego
URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE
Załącznik do pisma
Nr GP.7220.9.95.2017
z dnia 24.11.2017
Z up. Burmistrza
Agata Kijewska
mgr Agata Kijewska
INSPEKTOR
uzgadniano projekt
bez kolizyjny dla
linia z wprowadzeniem
oświetlenia.
Rzgów, 24.11.2017r.
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, L=14m wykonać przecisk pod drzewami
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=5m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=7m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=1m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=13m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=3m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=1m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=31m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=18m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, L=8m wykonać przecisk pod wjazdem
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=14m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=20m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, L=8m wykonać przecisk pod wjazdem
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=8m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, L=10m wykonać przecisk pod ciekiem wodnym w odległości 1,2 m od dna cieku
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=1m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=5m
Proj. YAKY 4x25 mm², L=359m (429m)
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=5m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, L=6m
Proj. szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana obok złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. SOU należy zasilić z ww. złącza kablem typu YAKY 4x25mm², L=1m (5m)
Złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P proj. na podstawie WP nr 17-00/WP/05190 wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.
województwo: łódzkie
powiat: łódzki wschodni
gm.: Rzgów (100610_5)
obręb: Starowa Góra (100610_5.0014)
ul. Gontowa
działki nr: 406/3, 418/11, 419/4
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej sekcje nr 7.162.07.25.A.4, 7.162.07.05.2.2, 7.162.07.05.2.4 oraz pomiaru uzupełniającego z października 2017 r.
– układ współrzędnych płaskich – 2000 strefa 7
– układ wysokości – Kronsztad 60
Legenda
- zwycięski
- mapa aktualna w zakresie opracowania
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obsługi uzbrojenia podziemnego
UWAGA!
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z zasadzie historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2018r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Wykonawca:
GEOTA GEODEZJA GEOKARTOGRAFIA
Bartłomiej Jabłkowski
90-702 Łódź ul.Legionów 38/9
tel. 781-255-791
Geodeta uprawniony
Jacek Szlezynger
uprawn. nr 8060
Łódź, dnia 19.10.2017r.
PROJEKTOWAŁ ELEKTRYK
mgr inż. Michał Płotka
nr upr. GK-4602/35/76, 291/88/WI
tel. 697 [illegible]
Łódź, ul. Wólczańska 23 m. 45
PRO INVEST
Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 8 NIP 731-181-81-18 REG. 364035420
TEMAT: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starowa Góra, ul. Gontowa
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PODPIS
PROJEKTANCI: inż. Edward Płotka upr. bud. 291/88/WA
mgr inż. Michał Płotka
inż. Wojciech Kryszak
TYTUŁ RYS.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR RYS.: E-1
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: Listopad 2017
SKALA: 1:500
PODGIK.L.440.409.2017