szkic orientacyjny skala 1:15000
Centralna
Legenda:
01 - nr kolejnego słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
- projektowany słup oświetleniowy
- projektowany kabel oświetleniowy
- rura osłonowa na projektowanym kablu
- szafka oświetlenia ulicznego
P1 - współrzędna punktu geodezyjnego
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, Lw14m wykonać przecisk pod drzewami
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw5m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw7m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw1m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw13m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw3m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw4m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw31m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw18m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, Lw8m wykonać przecisk pod wjazdem
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw14m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw20m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, Lw8m wykonać przecisk pod wjazdem
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw8m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS #110, Lw10m wykonać przecisk pod ciekiem wodnym w odległości 1,2 m od dna cieku
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw1m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw5m
Proj. YAKY 4x25 mm², Lw359m (429m)
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw5m
Proj. rura osłonowa typu AROT DVK #110, Lw6m
Proj. szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana obok złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. SOU należy zasilić z ww. złącza kablem typu YAKY 4x25mm², Lw1m (5m)
Złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P proj. na podstawie WP nr 17-00/WP/05190 wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.
Centralna
Gontowa
województwo łódzkie
powiat łódzki wschodni
gm. Rzgów (100610_5)
obręb Starowa Góra (100610_5.0014)
ul. Gontowa
działki nr 406/3, 418/11, 419/4
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Uzgodniono: 27.11.2017
Wydział Oświetlenia Ulic
Spółdzielnia
Stanisław Kaczmarek
Legenda
- zywopłot
PROJEKTANT ELEKTRYK
mgr inż. Michał Piotka
nr upr. 0/0/468/PWOE/16/2012/Ł
PRO INVEST
Michał Piotka 95-100 Zgierz ul. Reymonta 6 NIP 731-181-01-18 REG. 364024061
TEMAT: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Starowa Góra, ul. Gontowa
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ: inż. Edward Palka upr. bud. 291/88/WŁ
mgr inż. Michał Piotka
inż. Wojciech Krysiak
TYTUŁ RYS.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR RYS.: E-1
BRANŻA: ELEKTRYCZNA DATA: Listopad 2017
SKALA: 1:500
Wykonawca:
Geodezja uprawniona
Jacek Gałązka
uprawn. nr 8948
mapa aktualna w zakresie opracowania
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obrębów służebnościami gruntowymi
UWAGA!
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2018r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
PODGIK.I.440.409.2017
Łódź, dnia 19.10.2017r.
Elektryzacja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego
Uzgodnienie / Opinia do projektu / koncepcji *
Opiniuje pozytywnie
nr 25/96/2017
która powinno stanowić integralną część projektu / koncepcji *
Inne uwagi osób trzecich muszą być zachowane
Projektowane urządzenie pozostaje na majątku eksploatacyjnym
dnia 27.11.17r. pieczątka podpis
* niepotrzebne skreślić
Elektryzacja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Pabianice
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Adam Kwiatkowski