

Rzgów, dn. 06.02.2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze. Znak postępowania: IN 271/3/20

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Jaką grubość podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm przyjąć do wyceny?

Wg przedmiaru robót jest to 15 cm, wg opisu technicznego 20 cm.

Odp. Do wyceny należy przyjąć 20 cm podbudowy.

2. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu w punkcie C mówi o tym, że:

Urządzenia obce przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować i powiadomić gestorów tych urządzeń o wykonywanych robotach związanych z przebudową ulicy.

Roboty w okolicy urządzeń obcych należy wykonać ręcznie, wszystkie pokrywy, włazy, skrzynki należy wyregulować do projektowanej nawierzchni.


W przypadku konieczności przestawienia lub przesunięcia należy opracować dokumentację branżowe.

Kolizje pokazano na mapie do celów projektowych i „projekcie zagospodarowania terenu” – rys. nr 1.

W związku z powyższym zapisem prosimy o dzielenie informacji czy przebudowa sieci elektroenergetycznej objęta jest przedmiotowym zamówieniem oraz ewentualnie w jakim zakresie należy przeprojektować i przebudować sieć elektroenergetyczną i oświetlenie uliczne wraz z 13 słupami, wskazanie w projekcie zagospodarowania terenu jako słupy do przestawienia według odrębnej dokumentacji.

Jeśli wykonawca ma wykonać wskazaną przebudowę prosimy o zamieszczenie stosownych dokumentów (PFU) na podstawie których wykonawca opracuje wycenę ofertową.

Odp. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nie wchodzi w zakres zamówienia.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński