

Rzgów, dn. 27.01.2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. „**Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku**”. Znak postępowania: IN 271/1/20

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Potwierdzamy powyższe.

2. Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Potwierdzamy powyższe.

3. Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Potwierdzamy powyższe.

4. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego, proszę o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów oraz stanu w jakim ten materiał ma zostać zabezpieczony. Proszę o wskazanie gabarytów miejsca jakie Zamawiający ma na plac

składowanych materiałów rozbiórkowych. Czy Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszt korzystania z miejsca składowania?

Odp. Materiałem z rozbiórki do wykorzystania jest destruk - do ponownego wbudowania oraz rury z demontowanych przepustów - do zdeponowania na placu Zamawiającego, z odwozem do 5 km.

5. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.

Odp. Pozostałe materiały nie wymienione w pkt. 4 stanowią własność Wykonawcy.

6. Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrologiczne dla przepustów?

Odp. Przepusty należy wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją.

7. Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót?

Odp. Nie.

8. W SSTWiOR jest mowa o rurach na przepusty PEHD, natomiast w przedmiarze robót przyjęto rury PP SN12. Jakie rury należy przyjąć do montażu?

Odp. Do wyceny należy przyjąć rury PP SN12.

9. W SSTWiOR jest mowa o ławie betonowej pod przepusty, natomiast w przedmiarze robót przyjęto ławę żwirową. Jaką ławę należy zastosować?

Odp. Do wyceny należy przyjąć ławę żwirową.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński