

Rzgów, dn. 06.02.2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu pn. **Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze**. Znak postępowania: **IN 271/2/20**

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Jaką grubość nawierzchni z tłucznia przyjąć do rozbiórki ?
Wg przedmiaru robót jest to 15 cm, wg opisu technicznego 20 cm.

Odp. Należy przyjąć do wyceny grubość z opisu technicznego, tj. 20 cm.

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński