

Rzgów, dn. 16.01.2019r

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko**”

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny do rur PCV SN12 i SN16 rury strukturalne, produkowane z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 16 kN/m² w szeregach wymiarowych DN od 160mm do 630 mm. Rury posiadają konstrukcję strukturalną o profilu trapezowym tzw. typ B, połączone są z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.

Odp. Proponowane rury wykonane z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej 16kN/m², spełniają wymagania geometryczne i wytrzymałościowe zawarte w projekcie. W związku z tym, można uznać je za produkt równoważny do ujętego w projekcie. Wszystkie materiały powinny posiadać deklaracje zgodności.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński