

Rzgów, dn. 29.01.2019r

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap”

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Na czym ma polegać likwidacja zasuw. Czy chodzi o zdemontowanie obudowy zasuw ze skrzynką, czy o zdemontowanie samej skrzynki ?

Ad. 1. Zdemontowana ma być tylko skrzynka.

2. Czy demontaż hydrantów ma polegać na demontażu skrzynek hydrantowych, czy demontażu hydrantu ze skrzynką ?

Ad. 2. Zdemontowana ma być tylko skrzynka hydrantowa.

3. Jakie czynności należy wykonać przy przenoszeniu hydrantów:

- czy należy skrócić czy wydłużyć podejście hydrantowe i o ile m ?

- czy istniejące hydranty i zasuw będą nadawały się do ponownego zamontowania ?

- czy trzeba wykonać nowe włączenia do istniejącego wodociągu, czy wykorzystać już istniejące ?

Prosimy o dostarczenie rysunku istniejącego i docelowego hydrantu.

Ad. 3. Należy przyjąć, że podejście hydrantowe należy wydłużyć o 1 m na każdy hydrant. Istniejące hydranty i zasuw będą nadawały się do ponownego zamontowania. Należy wykorzystać istniejące włączenia.

4. Czy w przedmiarze uwzględniono wykopy i zasypkę, potrzebne do demontażu zasuw i hydrantów oraz ich przeniesienia ? Jeżeli tak, to w której pozycji i w jakiej ilości ?

Ad. 4. Wykopy i zasyпка potrzebna do przeniesienia hydrantów ujęta jest w robotach ziemnych, poz. 32.

5. Czy demontaż i przestawienie hydrantów, będą wykonywane ma czynnym wodociągu ?

Ad. 5. Tak.

BURMISTRZ RZGOWA


Marek Kamiński