

Rzgów, dn. 16.07.2019 r.

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie”**.

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Proszę o wyjaśnienie, czy studnie betonowe mają być zakończone zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w opisie do projektu budowlanego, tj. konusem (górna część studni), czy płytą nastudzienną, zgodnie z rysunkiem nr 6 do projektu?

Odpowiedź:

Studnie rewizyjne należy wycenić zgodnie z rysunkiem nr 6, opis zawiera przykładowy (alternatywny) wygląd studni rewizyjnej.

2. Zgodnie z opisem do projektu budowlanego pkt 3.5.6. *Sposób oczyszczania wód deszczowych i roztopowych* (str. 24), w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń do wód projektuje się wpusty deszczowe DN500mm z osadnikiem głębokości 1,0 m. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego jest wykonanie wpustów ulicznych jw. Jeśli tak, to proszę o wskazanie lokalizacji i ilości wpustów ulicznych do wykonania. W udostępnionych materiałach, przede wszystkim części rysunkowej – rys. 1 Plan zagospodarowania i rys. 2 Plan sytuacyjny brak takiej informacji.

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu nie są uwzględnione wpusty uliczne (opis zawiera informacje o sposobie podczyszczenia wód opadowych i roztopowych dla odcinka sieci deszczowej przewidzianym poza tym postępowaniem, aby określić jakość ścieków w zakresie wylotu do rzeki Strugi).

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński