

Rzgów, dn. 30.12.2019 r.

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie.**

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych zapytań do treści SIWZ:

1. Zgodnie z opisem technicznym, w pasie drogowym zlokalizowane są punkty osnowy geodezyjnej. Prosimy o podanie współrzędnych tych punktów, celem ich zabezpieczenia.

*Lokalizacja punktu osnowy geodezyjnej widoczna jest na rys. "Plan sytuacyjny".
Współrzędne: $X = 5726873.07$, $Y = 7396172.20$*

2. Dokumentacja nie obejmuje stałej organizacji ruchu. Czy jej opracowanie leży po stronie Wykonawcy?

Przedmiot zamówienia nie obejmuje projektu stałej organizacji ruchu.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie przełożenia ani zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych, zlokalizowanych w jezdni i pod wjazdami?

Istniejący kabel energetyczny w pasie jezdni jest stanem zastanym - przebudowa drogi nie powoduje kolizji. Na etapie budowy roboty przy urządzeniach energetycznych realizować pod nadzorem gestora sieci (zgodnie z zapisami w projekcie.) Nie przewiduje się założenia rur na kable pod wjazdami.

4. Zgodnie z opisem technicznym, grunty organiczne pozyskane przy robotach ziemnych, należy zużyć w pasie projektowanych rowów. W projekcie, na planie i na przekrojach nie zaznaczono rowów. W przedmiarach też brak pozycji dotyczącej wykonania rowów.

W ofercie przetargowej ująć roboty na rowie w ilościach zgodnych z przedmiarem - pozycja 19 roboty ziemne i pozycja 51, 52, 53 roboty wykończeniowe.

5. W przedmiarze, nie ujęto przełożenia chodnika w rejonie mostu i w rejonie ul. Nadrzecznej.

*W ofercie przetargowej należy uwzględnić wykonanie dostosowania istniejących nawierzchni chodnika do nawierzchni projektowanych
(w niezbędnym zakresie) - przełożenie z wykorzystaniem istniejącej kostki.*

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński