PRO INVEST
Izabela Dzierbicka - Plotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 6 NIP 732-208-62-93 REG. 100686824

TEMAT: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisin Dworski, ul. Granitowa; dz. nr 150

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY — PODPIS:

PROJEKTANCI:		upr. bud.	
	inż. Edward Palka	291/89/WŁ	
	mgr inż. Michał Plotka		
	mgr inż. Dominik Halicki		

TYTUŁ RYS.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NR RYS.: E-1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA — DATA: Wrzesień 2016 — SKALA: 1:500

szkic orientacyjny skala 1:20000

województwo łódzkie
powiat łódzki wschodni
gm. Rzgów (100610_5)
obręb Bronisin Dworski (100610_5.0002)
ul. Granitowa
działka nr 150

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej, sekcja nr 7.161.08.02.3.4, oraz pomiaru uzupełniającego z czerwca 2016 r.

- układ współrzędnych płaskich – 2000 strefa 7
- układ wysokości – Kronsztadt 60

Wykonawca:

GEOTEK USŁUGA GEODEZYJNE
Bartłomiej Jałowiecki
90-703 Łódź ul. Legionów 58/9
tel. 792-255-791

Geodeta uprawniony
Bolpan Wójtowicz
uprawnienia nr 11305

PODGiK.L.440.1201.2016

Łódź, dnia 20.06.2016r.

Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm² na całej długości należy układać w rurach osłonowych typu ARO1 DWK ø110

Proj. rura osłonowa typu ARO1 DWK ø110 L=6m

Złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P zlokalizowane przed linią napowietrzną dz. nr 149/2 wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

Proj. szafa oświetlenia ulicznego zlokalizowana obok złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. Szafę należy zasilić z ww. złącza kablem typu YKXS 4x25mm² L=4m (3m)

Proj. rura osłonowa typu ARO1 DWK ø110 L=1m

linia rozgraniczająca drogi

15.00

Granitowa

Legenda:

- 01 - nr kolejnego słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
- projektowany słup oświetleniowy
- projektowany kabel oświetleniowy
- rura osłonowa na projektowanym kablu
- szafka oświetlenia ulicznego
- P1 - współrzędna punktu geodezyjnego

mapa aktualna w zakresie opracowania

Mapa d/c projektowych została wykonana z pomiarów geodezyjnych bez ustalenia obciążeń służebnościami

UWAGA!
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Uzgodnienie / Opinia do projektu / projektu / zmiany określono bez uwag *

w pasie nr ..... *

które powinno stanowić integralną część projektu / korekcji.*

Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

Łódź, dnia 23.08.2016

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor Zarządzania Majątkiem Miejskim
Dariusz Kondratowicz

* Niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem:

PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Palka
nr upr. GK-4600-35/76, 291/89/WŁ
z Izbą Inż. i Sp. Just. Up. Nr
Łódź, ul. Broniewskiego 35 m. 45

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
DZIAŁ SIECIOWY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.1006.2016.1708
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	14.07.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Starszy Geodeta mgr inż. Damian Musiała