


szkic orientacyjny skala 1:20000



Proj. złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1+1P
zlokalizowane przed linią regulacyjną dz. nr 124, przy słupie linii nn.
dokładna lokalizacja wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

Proj. szafa oświetlenia ulicznego SOU
zlokalizowana obok złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P
wg. odrębnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.
SOU należy zasilić z ww. złącza
kablem typu YKXS 4x25mm², L≈1m (5m)

Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈11m
wykonać przecisk pod jezdnią


Proj. rura osłonowa typu AROT DVK Ø75, L≈1m

Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²
na całej długości pasa drogowego (poza miejscami, w których wykonywany jest przecisk)
należy układać w rurach osłonowych typu AROT DVK Ø75

Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈10m
wykonać przecisk pod ławkami



województwo łódzkie
powiat łódzki wschodni
gm. Rzgów (100610_5)
obręb Romanów (100610_5.0011)
działka nr 42/3



Mapa do celów projektowych skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej, sekcja nr 7.160.08.04.2.2
oraz pomiaru uzupełniającego z września 2016 r.

- układ współrzędnych płaskich - 2000 strefa 7
- układ wysokości - Kronsztadt 60

Wykonawca:


GEOTEK USŁUGI GEODEZYJNE
Bartłomiej Jankowski
90-703 Łódź ul. Legionów 58/9
tel. 792-255-791

Geodeta uprawniony
Bohdan Wójcik
uprawnienia nr 11305

PODGIG.L.440.2584.2016

Łódź, dnia 04.10.2016r.

Legenda



① brak możliwości ustalenia dalszego przebiegu

Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

----- oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.
Wynika to z zasłoności historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

PRO INWEST				
Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 6 NIP 731-189-91-18 REG. 364020450				
TEMAT: Budowa linii kablowej oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Romanów, dz. nr 42/3				
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY				PODPISY
PROJEKTANCI:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	291/89/WŁ	
	mgr inż. Michał Płotka			
	mgr inż. Dominik Halicki			
TYTUŁ RYS: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				NR RYS: E-1
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Październik 2016	SKALA: 1:500		