



Uwagi:

1. Wszystkie oprawy oświetleniowe do lamp metalohalogenkowych o mocy 100W. Każda oprawa zabezpieczona wkładką topikową o prądzie In=4A.
2. Oprawy typu ZHD-100 z odbłyśnikiem 650mm mocowane bezpośrednio do słupa stalowego AURIGA P5, ustawionego na fundamencie prefabrykowanym betonowym.
3. Wszystkie uziomy wykonane jako poziome z bednarki Fe/Zn25x4mm o długości 30m.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH PROJEKTOWANIE I NADZORY KAZIMIERZ KUROWSKI 95-041 Gałkówek; Zielona Góra ul. Główna 33A tel. 44 714 86 70		
Inwestor	Urząd Gminy Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22	
Temat	Projekt Budowlany. Oświetlenie ulicy Dębowej w Gospodarzu gm. Rzgów.	
Projektant	inż. K. Kurowski 266/78/WML	
Branża	ELEKTRYCZNA	Data
Obiekt	Oświetlenie ulicy Dębowej	Skala 09.2015
Nazwa rys.	Schemat zasadniczy zasilania.	Nr. rys. 2