



UWAGI :

1. Dostosowując zestaw przyłączowy do podłączenia nowego obwodu należy :
 –wymienić wkładki topikowe w rozłączniku bezpiecznikowym
 –stanowiące zabezpieczenie przedlicznikowe,
 –dobudować rozłącznik bezpiecznikowy typu R303-10 jako zabezpieczenie przyłączanego obwodu.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH	
PROJEKTOWANIE I NADZORY	
95-041 Gądkówek; Zielona Góra ul. Główna 33A tel. 44 714 86 70	
Investor	Urząd Gminy Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22
Temat	Projekt Budowlany. Oświetlenie ulicy Dębowej w Gospodarzu gm. Rzgów.
Projektant	inż. K. Kurowski; 266/78/WML
Branża	ELEKTRYCZNA
Obiekt	Oświetlenie ulicy Dębowej;
Nazwa rys.	Istniejący zestaw przyłączowy.
	M. rys.
	3
	Data
	09.2015
	Skala
	1 : 10