

PPIS-Ł-ZNS-442/113/2012  
871

## **OPINIA SANITARNA**

Na podstawie art. 3 pkt 2 i art. 10 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, zmiana Dz. U. z 2012r. poz. 460 i poz. 892), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ostatnia zmiana Dz. U. z 2012r., poz. 472),  
po zapoznaniu się z dokumentacją projektową opracowaną październiku 2012 przez „EKO – KOMPLEKS” J. Fidrysiak. J. Budzińska S.J., 95 – 030 Rzgów, ul. Guzowska 14 i nadesłaną przy piśmie z dnia 09 listopada 2012r.

**- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi**

### **u z g a d n i a**

**pozytywnie projekt budowlany /technologia/ przebudowy stacji uzdatniania wody w Grodzisku, gmina Rzgów  
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.**

### **U Z A S A D N I E N I E**

Przedłożony projekt obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w Grodzisku gmina Rzgów, która będzie uzdatniała wodę do celów socjalno – bytowych przeznaczonych dla mieszkańców gminy Rzgów. Projektuje się zastosowanie kompletnej technologii uzdatniania wody w celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnych z obowiązującymi wymogami.

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

- aeracja – napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,
- filtracja jednostopniowa – odżelazianie na złożu kwarcowym i katalitycznym,
- retencja wody w zbiorniku retencyjnym,
- pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej.

Urządzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajność  $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ .

*Niniejsza opinia sanitarna jest skuteczna łącznie z projektem na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.*

#### **Otrzymują:**

1. „EKO – KOMPLEKS” J. Fidrysiak. J. Budzińska S.J.  
95 – 030 Rzgów, ul. Guzowska 14  
+ *decyzja płatnicza*
2. Gmina Rzgów  
Plac 500 - Lecia 22  
95 – 030 Rzgów

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łodzi  
lek. wet. Urszula Jeórczejczyk

#### **Do wiadomości:**

1. PSSE – HK w miejscu
2. a/a