W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM NA PRZEBUDOWYWANY WODOCIĄG NALEŻY ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ P E H D ø250x14,2mm O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ PO 6,0m OD OSI SKRZYŻOWANIA. MIERZĄC PROSTOPADLE DO OSI GAZOCIĄGU. KOŃCE RUR OCHRONNYCH NALEŻY USZCZELNIĆ. PRACE W POBLIŻU GAZOCIĄGU PROWADZI RĘCZNIE I TYLKO W OBECNOŚCI I POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI.



UWAGA: PRZY ZBLIŻENIU SIĘ WODOCIĄGU DO ISTNIEJĄCYCH KABLI TELETECHNICZNYCH NALEŻY NA NIE ZAŁOŻYĆ RURY OSŁONOWE, DOSTOSOWANE DO ŚREDNICY KABLI, O DŁUGOŚCI ~1,5 MB

Nazwa zadania:	Przebudowa wodociągu przy modernizacji drogi Kalinka dr działka nr 2317/1, 611/1 powiat kożki wschodni, gmina Rozprza		
Nazwa opracowania:	Projekt budowlano - wykonawczy		
Part projektu:	Profil podłużny przebudowywanego wodociągu	Nr rys.	3
Inwestor:	Gmina Rzgów, Plac 500-lecia, 95-030 Rzgów		
Projektował:	mgr inż Kamil Różycki upr.: LOD/0468/POOS/06	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Anglart upr. 107/02/Wł.	Podpis:	
Skala: 1:500 / 1:50	Branża: Instalacyjna	Data opracowania:	grudzień 2008