



R4 - Rura ochronna stalowa $\varnothing 250/7,3$ mm L=12mb

Prace w pobliżu gazociągu prowadzić wyłącznie w obecności i pod nadzorem pracownika gazowni

W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM NA PRZEBUDOWYWANY WODOCIĄG NALEŻY ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ STALOWĄ $\varnothing 250 \times 7,3$ mm O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ PO 6,0m OD OSI SKRZYŻOWANIA, MIERZĄC PROSTOPADLE DO OSI GAZOCIĄGU. KOŃCE RUR OCHRONNYCH NALEŻY USZCZELNIĆ. PRACE W POBLIŻU GAZOCIĄGU PROWADZI RĘCZNIE I TYLKO W OBECNOŚCI I POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI.