

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
Tel. 6329828

P R O T O K Ó Ł - 994/2005

opinii o uzgodnieniu dokumentacji projektowej.

Przedmiot opinii : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI-DO STUDNI REWIZYJNYCH NA DZIAŁKACH

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 05.12.08

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
położonego : RZGÓW UL.KS.ZAŁUSKI, ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA, K. JAGIEŁOŃCZYKA

Investor: URZĄD GMINY RZGÓW

95-030 RZGÓW
PLAC 500-LECIA 22

Projektant: mgr inż. ZDZISŁAW KRAMM

1. Podstawa prawna opinii :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. nr 30 poz.163 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. nr 38 poz.455)
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej,
Zarządzenie nr 1/99 z dnia 02 lutego 1999r Starosty Powiatu Łódzkiego Wsch.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

- W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.
- Prace w rejonie gazociągu prowadzić ręcznie, pod nadzorem MSG-GAZOWNIA ŁÓDZKA.
- Pozyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację sieci i przyłączy w pasie drogowym.
- Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.
- TP S.A.-w rejonie sieci telefonicznej prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym z zabezpieczeniem, pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. /TP S.A. Jerzy Zieliński/.
- Na terenie inwestycji należy przeprowadzić w trakcie prac ziemnych nadzór archeologiczny.
O zezwolenie na prowadzenie nadzoru należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Łodzi ul. Piotrkowska 99 -najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.
- Zachować warunki BHP przy pracach pod napowietrzną linią energetyczną.

Z UŁ. STAROSTY
M. Hukisz
inż. Marianna Hukisz
Przewodniczący Zespołu