

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Nadbudowa Łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie”

Proszę o następujące wyjaśnienia, wynikające z analizy załączonej do SIWZ dokumentacji - rzutów kondygnacji, zestawień stolarki okiennej i drzwiowej oraz przedmiaru, które nie są spójne

**Roboty budowlane**

- okna O4 wg zestawienia stolarki i przedmiaru bez odporności ogniowej – natomiast wg rzutu parteru i piętra powinny być EI-60 – jakie wycenić.
- 2. Poz. 109 – okno O3 – brakuje na rzutach – będzie nowe czy tylko przełożone ze względu na podniesienie parapetu na II p. Gimnazjum.
- 3. Poz. 114 – drzwi Dz2 – nie ma w zestawieniu – czy wyceniać.
- 4. Poz. 115 i 117 – drzwi D5 – 9 szt, wg dokumentacji 11 szt – ile wycenić.
- 5. Poz. 117 – drzwi D6 płytowe bez odporności ogniowej - 4 szt. natomiast wg zestawienia stalowe EI30 - 1 szt - ile i jakie wycenić.
- 6. Poz. 125 - drzwi D9 stalowe, (140\*200) szkło bezpieczne EI60, natomiast wg zestawienia 90\*205 bez odporności ogniowej – jakie wycenić.
- 7. Poz. 126 – D11 stalowe pełne EI60 – 2 szt, wg zestawienia płytowe, bez odporności – 1 szt ile wycenić.
- 8. Poz. 126 – D13 stalowe pełne EI60 – 1 szt - brakuje w zestawieniu czy wyceniać..
- 9. Poz. 127 – D4 stalowe pełne EI30 - 14 szt - wg zestawienia 8 szt, wg rzutów 15 szt – ile wycenić.
- 10. Poz. 127 – drzwi na strych – brakuje w zestawieniu – czy wyceniać
- 11. Poz. 128 – D12 stalowe szklone EI30 – 2 szt - brakuje w zestawieniu – czy wyceniać.
- 12. Poz. 129 – aluminiowe 2-skrzydłowe szkło bezpieczne, bez odporności ogniowej – 2 szt – wg zestawienia stalowe 1-skrzydłowe pełne EI60 – 1 szt - ile i jakie wycenić.
- 13. Poz. 130 - Ile samozamykaczy wycenić po zmianach?
- 14. Poz. 119 – Uchwyty dla niepełnosprawnych – 1 kpl – ile i jakie wycenić.
- 15. Poz. 122 – Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne – brakuje rysunku konstrukcji.
- 16. Balustrady podjazdów dla niepełnosprawnych wewnętrzne ok. 10 m i 6,6 m – istniejące czy wyceniać

Wyjaśnienia na powyższe pytania pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac odpowiadający oczekiwaniom Inwestora